

FAQ

Steckbriefe_V1.0

1.3.1 Tageslichtverfügbarkeit

- **Wie ist eine Sonnenschutzverglasung im Steckbrief Tageslichtverfügbarkeit zu berücksichtigen?**

BiRN: Im Steckbrief erfolgt die Bewertung der Tageslichtverfügbarkeit über die Berechnung des Verhältnisses zwischen Fläche der Fensteröffnungen und Netto-Grundfläche des Raumes. Die Art der Verglasung wird hier nicht betrachtet. (Stand 01.03.2023)