

FAQ

Steckbriefe_V1.0

3.2.1 Dezentrale Erzeugung regenerativer Energie

- **Wie wird dezentrale Energiegewinnung im Steckbrief definiert? Es heißt dort z. B. PV-Anlage, Solarthermie, Geothermie-Anlage etc.. Kann das Kriterium mit einem Punkt bestätigt werden, indem man lediglich eine Wärmepumpe einsetzt?**

BiRN: Eine Wärmepumpe kann für den 1-Punkte-Standard angesetzt werden, wenn diese die Anforderung an die erneuerbaren Energiequellen nach GEG erfüllt (siehe §§ 35 bis 45 GEG). (Stand 30.06.2022)

- **Darf für den Steckbrief zur dezentralen Energieerzeugung der PV-Ertrag aus der Simulation verwendet werden? Oder muss das Ergebnis aus der GEG-Berechnung genommen werden?**

BiRN: Das Ergebnis für den PV-Ertrag muss aus der GEG-Berechnung entnommen werden. (Stand 01.03.2023)

- **Muss zusätzlich zum Fernwärmeanschluss noch eine PV-Anlage für den 1-Punkte Standard vorhanden sein?**

BiRN: Mit einem Anschluss an ein Fernwärmenetz ist der 1-Punkte-Standard erfüllt. (Stand 01.03.2023)

- **Kann eine geplante, aber noch nicht ausgeführte PV-Anlage zum Zeitpunkt der Zertifizierung berücksichtigt werden?**

BiRN: Zukünftige Planungen können bei der aktuellen Bewertung nicht berücksichtigt werden. Grundlage stellt der Nachweis nach GEG dar. (Stand 01.03.2023)