

FAQ

Steckbriefe_V1.0

3.4.1 Einsatz von Wasserspararmaturen

- **Ist mit der Anlage zur Nutzung von Regenwasser auch eine Regentonne gemeint?**

BiRN: Eine Regentonne kann hierbei nicht berücksichtigt werden. Der Indikator wird nur anerkannt, wenn es sich um eine festinstallierte Zisterne, Brunnen o. ä. nach Kostengruppe DIN 276 KG 410 für die Grauwasser- bzw. Regenwassernutzung handelt. (Stand 30.06.2022)

- **Wie sind Dusch-WCs zu behandeln? Zählt für die Bewertung nur die max. Wassermenge des Spülkastens oder muss auch der Wasserbedarf der Duschfunktion berücksichtigt werden?**

BiRN: Beim Einsatz von Wasserspararmaturen sind Dusch-WCs nicht berücksichtigt. In der Überarbeitung des Steckbriefs wird hier eine Überprüfung stattfinden. Aktuell können Dusch-WCs keine Punkte erhalten. Durch den erheblichen Mehrbedarf an Wasser können daher keine Punkte vergeben werden. (Stand 01.03.2023)

- **Wie wird eine Armatur mit EcoStop-Taste, welche den Wasserverbrauch auf 9 l/min begrenzt, diese bewertet? Bedarf es einer zusätzlichen schriftlichen Erklärung des Bauherrn, dass er die Armatur nur mit der EcoStop-Taste verwendet und nicht die maximal mögliche Durchflussmenge benutzt?**

BiRN: Da die maximale Durchflussmenge der Dusch-Thermostatarmatur variiert und nur über die EcoStop-Taste einen begrenzten Wasserverbrauch von 9 l/min aufweist, richtet sich die Bewertung nach der Standard-Durchflussmenge der Armatur. Bei einer Überarbeitung des Steckbriefes wird zukünftig eine EcoStop-Funktion berücksichtigt. (Stand 04.08.2022)