

FAQ

Steckbriefe_V1.0

4.3.1 Qualitätssicherung

- **Gilt eine Schadstoffmessung des Trinkwassers als eine der vier Messungen für den 7,5-Punkte-Standard?**

BiRN: Eine akkreditierte Trinkwasseranalyse auf Trinkwasserschadstoffe gem. den Probenahmeempfehlungen aus Steckbrief 1.1.2 Trinkwasserhygiene wird als Messverfahren positiv bewertet und gehört zu 3. Sonstige Messverfahren. (Stand 10.05.2023)

- **Ist ein Gebäudeenergieberater als Sachverständiger bzw. Gutachter zur baubegleitenden Qualitätskontrolle anerkannt?**

BiRN: Die Qualifikation bzw. Eignung des Sachverständigen (Gutachters) ist durch entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und durch Mitgliedschaft und Eintragung bei entsprechenden Kammern bzw. berufsbezogenen Verbänden nachzuweisen. Als unabhängiger Dritter kann dieser Gutachter anerkannt werden, wenn er der Firma nicht zugehörig ist und von extern beauftragt wird. Hierbei orientiert sich das BNK-Gütesiegel an den Voraussetzungen gem. KfW-Förderbedingungen, für die eine wirtschaftliche Unabhängigkeit gilt (bitte die aktuellen Ausnahmeregelungen beachten, z. B. Zugehörigkeit zu zugelassener KfW-Gütegemeinschaften o. ä.). (Stand 10.05.2023)

- **Wie viele Punkte können vergeben werden, wenn der Bauherr selbst der Bauausführende ist und keine Ausführungsplanung vorliegt?**

BiRN: Die Vorlage der Ausführungsplanung ist generell für die Bewertung notwendig. Bei entsprechender Qualifikation kann der Bauherr selbst die Ausführungsplanung erstellen, sofern er bauvorlageberechtigt ist. (Stand 01.03.2023)